

1. Gasbeschaffenheit an den Netzkoppelpunkten im Monat: April 2015

Die Werte in der nachfolgenden Tabelle wurden vom vorgelagerten Netzbetreiber, der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (ETG), übernommen.

Netzkoppelpunkt	H _{s,m} [kWh/Nm³]	Rhon in kg/m³	CO2 in Vol.-%	H2 in Vol.-%
Schwerborn	11,207	0,740	0,12	0
Erdbeere	11,194	0,740	0,08	0
Salomonsborn	11,213	0,740	0,07	0
Möbisburg	11,207	0,741	0,12	0

2. Abrechnungsbrennwerte H_{s,eff} [kWh/Nm³] im Turnusmonat: Mai 2015

Das Netzgebiet der SWE Netz GmbH ist in 3 Brennwertbezirke unterteilt. Für die beiden Gaskraftwerke GuD und HKW Iderhoffstraße wurde jeweils ein separater Brennwertbezirk gebildet. Alle übrigen Ausspeisepunkte gehören zum Brennwertbezirk 01.

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungsbrennwerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

- Brennwertbezirk 01

von	bis	Mai. 2014	Jun. 2014	Jul. 2014	Aug. 2014	Sep. 2014	Okt. 2014	Nov. 2014	Dez. 2014	Jan. 2015	Feb. 2015	Mrz. 2015	Apr. 2015
Mai. 2014		11,200	11,198	11,187	11,201	11,206	11,204	11,198	11,181	11,176	11,174	11,174	11,176
Jun. 2014			11,195	11,177	11,201	11,209	11,206	11,197	11,179	11,174	11,172	11,173	11,174
Jul. 2014				11,157	11,204	11,213	11,208	11,198	11,178	11,173	11,171	11,172	11,174
Aug. 2014					11,248	11,237	11,219	11,203	11,179	11,174	11,172	11,172	11,174
Sep. 2014						11,228	11,210	11,196	11,173	11,169	11,168	11,169	11,171
Okt. 2014							11,198	11,188	11,166	11,164	11,164	11,166	11,168
Nov. 2014								11,182	11,158	11,159	11,160	11,163	11,166
Dez. 2014									11,141	11,151	11,155	11,159	11,163
Jan. 2015										11,160	11,161	11,166	11,170
Feb. 2015											11,163	11,169	11,175
Mrz. 2015												11,176	11,183
Apr. 2015													11,194

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:

Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

Nebenstehend einige Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

	Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
	vom	bis			
1	12.05.2014	12.05.2015	Mai 2014	April 2015	11,176
2	12.08.2014	09.01.2015	August 2014	Dezember 2014	11,179
3	15.12.2014	14.05.2015	Dezember 2014	April 2015	11,163

Apr. 2015
11,207
11,194

- Brennwertbezirk GuD

- Brennwertbezirk HKW_IDER

3. Bilanzierungsbrennwerte H_{s,eff} [kWh/Nm³] im Liefermonat: Juni 2015

Brennwertbezirk	01	GuD	HKW_IDER
Brennwert	11,187	11,193	11,184