

**1. Gasbeschaffenheit an den Netzkoppelpunkten im Monat: März 2022**

Die Werte in der nachfolgenden Tabelle wurden von den vorgelagerten Netzbetreibern, der Ferngas Netzgesellschaft mbH und der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG, übernommen.

Netzkoppelpunkt	H <sub>s,m</sub> [kWh/Nm³]	Rhon in kg/m³	CO2 in Vol.-%	H2 in mol.-%
Schwerborn (FERNGAS)	11,461	0,783	1,19	0,001
Erdbeere	11,425	0,784	1,15	0,001
Salomonsborn	11,405	0,778	1,13	0,001
Schaderode	11,313	0,773	0,94	0
Kühnhausen/ Tiefthal	11,310	0,773	0,93	0
Schwerborn (TEN)	11,306	0,772	0,92	0
Kerspleben/ Töttleben	11,294	0,779	1,37	0
Vieselbach	11,296	0,779	1,39	0
GVZ/ Hochstedt	11,281	0,777	1,33	0
Molsdorf	11,419	0,779	1,08	0
Frienstedt	11,422	0,779	1,09	0

**2. Abrechnungsbrennwerte H<sub>s,eff</sub> [kWh/Nm³] im Turnusmonat: April 2022**

Das Netzgebiet der SWE Netz GmbH ist in 2 Brennwertbezirke unterteilt. Für das Gaskraftwerk GuD ist ein separater Brennwertbezirk gebildet. Alle übrigen Ausspeisepunkte gehören zum Brennwertbezirk 01.

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungsbrennwerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

**- Brennwertbezirk 01**

bis von	Apr. 2021	Mai. 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021	Okt. 2021	Nov. 2021	Dez. 2021	Jan. 2022	Feb. 2022	Mrz. 2022
Apr. 2021	11,266	11,259	11,258	11,255	11,250	11,245	11,268	11,268	11,267	11,295	11,306	11,318
Mai. 2021		11,247	11,248	11,244	11,239	11,232	11,268	11,269	11,267	11,299	11,311	11,324
Jun. 2021			11,249	11,239	11,232	11,224	11,275	11,273	11,269	11,304	11,316	11,330
Jul. 2021				11,230	11,225	11,217	11,279	11,275	11,271	11,307	11,319	11,332
Aug. 2021					11,220	11,212	11,287	11,279	11,273	11,310	11,322	11,336
Sep. 2021						11,205	11,305	11,287	11,277	11,316	11,327	11,340
Okt. 2021							11,351	11,302	11,285	11,324	11,334	11,347
Nov. 2021								11,270	11,266	11,319	11,332	11,346
Dez. 2021									11,262	11,338	11,350	11,364
Jan. 2022										11,417	11,399	11,404
Feb. 2022											11,378	11,396
Mrz. 2022												11,414

Hinweise und Beispiele für das richtige Ablesen des jeweiligen Abrechnungswerts:

- 1 Der Jahresabrechnungsbrennwert bzw. unterjährige Abrechnungsbrennwert ist der Schnittpunkt von Zeile (der Monat, indem der Tag vor Beginn der Abrechnungszeitspanne liegt) und Spalte (der Monat vor Ende der Abrechnungsspanne).
- 2 Ist die Abrechnungszeitspanne kleiner als ein Kalendermonat, ist der Brennwert des Monats vor Ende der Abrechnungszeitspanne zu verwenden.
- 3 Bei monatlicher Abrechnung ist der Brennwert des Abrechnungsmonats zu verwenden.

Beispiel	Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
	vom	bis			
1	01.05.2021	30.04.2022	April 2021	März 2022	11,318
2	03.07.2021	28.07.2021	Juni 2021	Juni 2021	11,249
3	01.11.2021	30.11.2021	November 2021	November 2021	11,270

**- Brennwertbezirk GuD**

Mrz. 2022	11,461
-----------	--------

**3. Bilanzierungsbrennwerte H<sub>s,eff</sub> [kWh/Nm³] im Liefermonat: Mai 2022**

Brennwertbezirk	01	GUD
Brennwert	11,292	11,310