

**1. Gasbeschaffenheit an den Netzkoppelpunkten im Monat: April 2019**

Die Werte in der nachfolgenden Tabelle wurden von den vorgelagerten Netzbetreibern, der Ferngas Netzgesellschaft mbH und der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG, übernommen.

Netzkoppelpunkt	H <sub>s,m</sub> [kWh/Nm <sup>3</sup> ]	Rhon in kg/m <sup>3</sup>	CO <sub>2</sub> in Vol.-%	H <sub>2</sub> in mol.-%
Schwerborn (FERNGAS)	11,217	0,742	0,29	0
Erdbeere	11,217	0,744	0,28	0
Salomonsborn	11,274	0,755	0,59	0
Schaderode	11,234	0,751	0,55	0
Kühnhausen/ Tiefthal	11,234	0,751	0,55	0
Schwerborn (TEN)	11,224	0,744	0,33	0
Kerspleben/ Töttleben	11,220	0,761	1,12	0
Vieselbach	11,219	0,762	1,14	0
GVZ/ Hochstedt	11,220	0,762	1,15	0
Molsdorf	11,223	0,744	0,33	0
Frienstedt	11,223	0,743	0,33	0

**2. Abrechnungsbrennwerte H<sub>s,eff</sub> [kWh/Nm<sup>3</sup>] im Turnusmonat: Mai 2019**

Das Netzgebiet der SWE Netz GmbH ist in 2 Brennwertbezirke unterteilt. Für das Gaskraftwerk GuD ist ein separater Brennwertbezirk gebildet. Alle übrigen Ausspeisepunkte gehören zum Brennwertbezirk 01.

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungsbrennwerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

**- Brennwertbezirk 01**

von bis	Mai. 2018	Jun. 2018	Jul. 2018	Aug. 2018	Sep. 2018	Okt. 2018	Nov. 2018	Dez. 2018	Jan. 2019	Feb. 2019	Mrz. 2019	Apr. 2019
Mai. 2018	11,216	11,226	11,234	11,237	11,243	11,241	11,238	11,232	11,227	11,224	11,221	11,221
Jun. 2018		11,242	11,248	11,248	11,253	11,246	11,241	11,233	11,228	11,224	11,221	11,221
Jul. 2018			11,255	11,251	11,256	11,246	11,241	11,233	11,227	11,223	11,221	11,221
Aug. 2018				11,247	11,257	11,245	11,240	11,232	11,226	11,222	11,220	11,220
Sep. 2018					11,263	11,245	11,239	11,231	11,225	11,222	11,219	11,219
Okt. 2018						11,236	11,235	11,227	11,222	11,219	11,217	11,217
Nov. 2018							11,234	11,225	11,220	11,217	11,215	11,215
Dez. 2018								11,217	11,215	11,213	11,211	11,212
Jan. 2019									11,213	11,210	11,209	11,210
Feb. 2019										11,207	11,206	11,209
Mrz. 2019											11,204	11,210
Apr. 2019												11,218

Hinweise und Beispiele für das richtige Ablesen des jeweiligen Abrechnungswerts:

- 1 Der Jahresabrechnungsbrennwert bzw. unterjährige Abrechnungsbrennwert ist der Schnittpunkt von Zeile (der Monat, indem der Tag vor Beginn der Abrechnungszeitspanne liegt) und Spalte (der Monat vor Ende der Abrechnungsspanne).
- 2 Ist die Abrechnungszeitspanne kleiner als ein Kalendermonat, ist der Brennwert des Monats vor Ende der Abrechnungszeitspanne zu verwenden.
- 3 Bei monatlicher Abrechnung ist der Brennwert des Abrechnungsmonats zu verwenden.

Beispiel	Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
	vom	bis			
1	01.06.2018	31.05.2019	Mai 2018	April 2019	11,221
2	03.08.2018	28.08.2018	Juli 2018	Juli 2018	11,255
3	01.12.2018	31.12.2018	Dezember 2018	Dezember 2018	11,217

**- Brennwertbezirk GuD**

Apr. 2019	11,217
-----------	--------

**3. Bilanzierungsbrennwerte H<sub>s,eff</sub> [kWh/Nm<sup>3</sup>] im Liefermonat: Juni 2019**

Brennwertbezirk	01	GuD
Brennwert	11,229	11,230