

1. Gasbeschaffenheit an den Netzkoppelpunkten im Monat: Oktober 2019

Die Werte in der nachfolgenden Tabelle wurden von den vorgelagerten Netzbetreibern, der Ferngas Netzgesellschaft mbH und der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG, übernommen.

Netzkoppelpunkt	H _{s,m} [kWh/Nm³]	Rhon in kg/m³	CO2 in Vol.-%	H2 in mol.-%
Schwerborn (FERNGAS)	11,197	0,739	0,16	0
Erdbeere	11,211	0,741	0,07	0
Salomonsborn	11,199	0,740	0,12	0
Schaderode	11,201	0,740	0,22	0
Kühnhausen/ Tiefthal	11,201	0,740	0,22	0
Schwerborn (TEN)	11,196	0,739	0,16	0
Kerspleben/ Töttleben	11,178	0,748	0,67	0
Vieselbach	11,178	0,748	0,69	0
GVZ/ Hochstedt	11,178	0,748	0,67	0
Molsdorf	11,196	0,739	0,16	0
Frienstedt	11,196	0,739	0,16	0

2. Abrechnungsbrennwerte H_{s,eff} [kWh/Nm³] im Turnusmonat: November 2019

Das Netzgebiet der SWE Netz GmbH ist in 2 Brennwertbezirke unterteilt. Für das Gaskraftwerk GuD ist ein separater Brennwertbezirk gebildet. Alle übrigen Ausspeisepunkte gehören zum Brennwertbezirk 01.

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungsbrennwerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

- Brennwertbezirk 01

von bis	Nov. 2018	Dez. 2018	Jan. 2019	Feb. 2019	Mrz. 2019	Apr. 2019	Mai. 2019	Jun. 2019	Jul. 2019	Aug. 2019	Sep. 2019	Okt. 2019
Nov. 2018	11,234	11,225	11,220	11,217	11,215	11,215	11,213	11,213	11,214	11,214	11,214	11,213
Dez. 2018		11,217	11,215	11,213	11,211	11,212	11,210	11,210	11,211	11,210	11,211	11,210
Jan. 2019			11,213	11,210	11,209	11,210	11,208	11,208	11,209	11,209	11,210	11,209
Feb. 2019				11,207	11,206	11,209	11,205	11,206	11,208	11,207	11,209	11,208
Mrz. 2019					11,204	11,210	11,205	11,205	11,208	11,208	11,210	11,208
Apr. 2019						11,218	11,205	11,206	11,211	11,209	11,212	11,209
Mai. 2019							11,189	11,196	11,206	11,204	11,210	11,206
Jun. 2019								11,213	11,227	11,218	11,222	11,212
Jul. 2019									11,240	11,220	11,224	11,212
Aug. 2019										11,198	11,218	11,207
Sep. 2019											11,230	11,209
Okt. 2019												11,198

Hinweise und Beispiele für das richtige Ablesen des jeweiligen Abrechnungswerts:

- 1 Der Jahresabrechnungsbrennwert bzw. unterjährige Abrechnungsbrennwert ist der Schnittpunkt von Zeile (der Monat, indem der Tag vor Beginn der Abrechnungszeitspanne liegt) und Spalte (der Monat vor Ende der Abrechnungsspanne).
- 2 Ist die Abrechnungszeitspanne kleiner als ein Kalendermonat, ist der Brennwert des Monats vor Ende der Abrechnungszeitspanne zu verwenden.
- 3 Bei monatlicher Abrechnung ist der Brennwert des Abrechnungsmonats zu verwenden.

Beispiel	Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
	vom	bis			
1	01.12.2018	30.11.2019	November 2018	Oktober 2019	11,213
2	03.02.2019	25.02.2019	Januar 2019	Januar 2019	11,213
3	01.06.2019	30.06.2019	Juni 2019	Juni 2019	11,213

- Brennwertbezirk GuD

Okt. 2019	11,197
-----------	--------

3. Bilanzierungsbrennwerte H_{s,eff} [kWh/Nm³] im Liefermonat: Dezember 2019

Brennwertbezirk	01	GuD
Brennwert	11,213	11,213