

1. Gasbeschaffenheit an den Netzkoppelpunkten im Monat: Januar 2014

Die Werte in der nachfolgenden Tabelle wurden vom vorgelagerten Netzbetreiber, der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (ETG), übernommen.

Netzkoppelpunkt	H _{s,m} [kWh/Nm³]	Rhon in kg/m³	CO2 in Vol.-%	H2 in Vol.-%
Schwerborn	11,146	0,735	0,10	0
Erdbere	11,135	0,735	0,06	0
Salomonsborn	11,138	0,737	0,07	0
Möbisburg	11,145	0,735	0,10	0

2. Abrechnungsbrennwerte H_{s,eff} [kWh/Nm³] im Turnusmonat: Februar 2014

Das Netzgebiet der SWE Netz GmbH ist in 3 Brennwertbezirke unterteilt. Für die beiden Gaskraftwerke GuD und HKW Iderhoffstraße wurde jeweils ein separater Brennwertbezirk gebildet. Alle übrigen Ausspeisepunkte gehören zum Brennwertbezirk 01.

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungsbrennwerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

- Brennwertbezirk 01

von	bis	Feb. 2013	Mrz. 2013	Apr. 2013	Mai. 2013	Jun. 2013	Jul. 2013	Aug. 2013	Sep. 2013	Okt. 2013	Nov. 2013	Dez. 2013	Jan. 2014
Feb. 2013		11,150	11,130	11,129	11,134	11,137	11,139	11,141	11,143	11,143	11,145	11,142	11,141
Mrz. 2013			11,111	11,117	11,126	11,131	11,135	11,138	11,141	11,141	11,144	11,140	11,139
Apr. 2013				11,127	11,142	11,149	11,153	11,155	11,158	11,154	11,156	11,148	11,145
Mai. 2013					11,166	11,171	11,172	11,172	11,172	11,163	11,162	11,151	11,148
Jun. 2013						11,178	11,178	11,176	11,175	11,163	11,161	11,149	11,146
Jul. 2013							11,177	11,174	11,174	11,160	11,159	11,147	11,144
Aug. 2013								11,171	11,172	11,156	11,157	11,145	11,142
Sep. 2013									11,173	11,152	11,156	11,143	11,141
Okt. 2013										11,140	11,152	11,139	11,137
Nov. 2013											11,159	11,138	11,137
Dez. 2013												11,120	11,128
Jan. 2014													11,135

Ablezen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:

Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

Nebenstehend einige Beispiele für das Ablezen des Brennwertes.

	Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
	vom	bis			
1	12.02.2013	12.02.2014	Februar 2013	Januar 2014	11,141
2	15.05.2013	12.10.2013	Mai 2013	September 2013	11,172
3	17.09.2013	14.02.2014	September 2013	Januar 2014	11,141

- Brennwertbezirk GuD

- Brennwertbezirk HKW_IDER

Jan. 2014
11,146
11,135

3. Bilanzierungsbrennwerte H_{s,eff} [kWh/Nm³] im Liefermonat: März 2014

Brennwertbezirk	01	GuD	HKW_IDER
Brennwert	11,151	11,158	11,148