

1. Gasbeschaffenheit an den Netzkoppelpunkten im Monat: Januar 2026

Die Werte in der nachfolgenden Tabelle wurden von den vorgelagerten Netzbetreibern, der Ferngas Netzgesellschaft mbH und der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG, übernommen.

Netzkoppelpunkt	H _{s,m} [kWh/Nm³]	Rhon in kg/m³	CO ₂ in Vol.-%	H ₂ in mol.-%
Schwerborn (FERNGAS)	11,552	0,789	1,046	0
Erdbeere	11,551	0,789	1,041	0
Salomonsborn	11,552	0,790	0,996	0
Schaderode	11,475	0,792	1,071	0,062
Kühnhausen/ Tiefthal	11,475	0,792	1,070	0,063
Schwerborn (TEN)	11,476	0,792	1,071	0,061
Kerspleben/ Töttleben	11,478	0,792	1,073	0,058
Vieselbach	11,478	0,792	1,074	0,058
GVZ/ Hochstedt	11,480	0,792	1,076	0,055
Molsdorf	11,475	0,792	1,068	0,063
Frienstedt	11,475	0,792	1,070	0,062

2. Abrechnungsbrennwerte H_{s,eff} [kWh/Nm³] im Turnusmonat: Februar 2026

Das Netzgebiet der SWE Netz GmbH ist in 2 Brennwertbezirke unterteilt. Für das Gaskraftwerk GuD ist ein separater Brennwertbezirk gebildet. Alle übrigen Ausspeisepunkte gehören zum Brennwertbezirk 01.

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungsbrennwerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

- Brennwertbezirk 01

bis von	Feb. 2025	Mrz. 2025	Apr. 2025	Mai. 2025	Jun. 2025	Jul. 2025	Aug. 2025	Sep. 2025	Okt. 2025	Nov. 2025	Dez. 2025	Jan. 2026
Feb. 2025	11,537	11,537	11,536	11,538	11,537	11,538	11,541	11,549	11,554	11,554	11,554	11,552
Mrz. 2025		11,537	11,536	11,538	11,537	11,539	11,543	11,554	11,560	11,559	11,557	11,555
Apr. 2025			11,533	11,540	11,538	11,540	11,547	11,563	11,568	11,564	11,561	11,557
Mai. 2025				11,550	11,542	11,544	11,554	11,576	11,578	11,570	11,565	11,559
Jun. 2025					11,529	11,539	11,557	11,586	11,584	11,573	11,566	11,560
Jul. 2025						11,549	11,571	11,604	11,593	11,577	11,569	11,561
Aug. 2025							11,592	11,627	11,601	11,580	11,570	11,562
Sep. 2025								11,653	11,603	11,578	11,568	11,561
Okt. 2025									11,582	11,566	11,560	11,555
Nov. 2025										11,555	11,554	11,550
Dez. 2025											11,553	11,548
Jan. 2026												11,545

Hinweise und Beispiele für das richtige Ablesen des jeweiligen Abrechnungswerts:

- 1 Der Jahresabrechnungsbrennwert bzw. unterjährige Abrechnungsbrennwert ist der Schnittpunkt von Zeile (der Monat, indem der Tag vor Beginn der Abrechnungszeitspanne liegt) und Spalte (der Monat vor Ende der Abrechnungsspanne).
- 2 Ist die Abrechnungszeitspanne kleiner als ein Kalendermonat, ist der Brennwert des Monats vor Ende der Abrechnungszeitspanne zu verwenden.
- 3 Bei monatlicher Abrechnung ist der Brennwert des Abrechnungsmonats zu verwenden.

Beispiel	Abrechnungszeitspanne vom	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis
1	01.03.2025	28.02.2026	Februar 2025	Januar 2026	11,552
2	03.05.2025	28.05.2025	April 2025	April 2025	11,533
3	01.09.2025	30.09.2025	September 2025	September 2025	11,653

- Brennwertbezirk GuD

Jan. 2026	11,552
-----------	--------

3. Bilanzierungsbrennwerte H_{s,eff} [kWh/Nm³] im Liefermonat: März 2026

Brennwertbezirk	01	GUD
Brennwert	11,545	11,552