

**1. Gasbeschaffenheit an den Netzkoppelpunkten im Monat: Februar 2018**

Die Werte in der nachfolgenden Tabelle wurden von den vorgelagerten Netzbetreibern, der Ferngas Netzgesellschaft mbH und der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG, übernommen.

Netzkoppelpunkt	H <sub>s,m</sub> [kWh/Nm³]	Rhon in kg/m³	CO2 in Vol.-%	H2 in Vol.-%
Schwerborn (FERNGAS)	11,213	0,742	0,21	0
Erdbeere	11,209	0,742	0,17	0
Salomonsborn	11,203	0,743	0,17	0
Schaderode	11,172	0,752	0,44	0
Kühnhausen/ Tiefthal	11,172	0,752	0,44	0
Schwerborn (TEN)	11,172	0,752	0,44	0
Kerspleben/ Töttleben	11,197	0,756	0,63	0
Vieselbach	11,197	0,756	0,63	0
GVZ/ Hochstedt	11,196	0,756	0,63	0
Molsdorf	11,198	0,744	0,27	0
Frienstedt	11,197	0,745	0,27	0

**2. Abrechnungsbrennwerte H<sub>s,eff</sub> [kWh/Nm³] im Turnusmonat: März 2018**

Das Netzgebiet der SWE Netz GmbH ist in 3 Brennwertbezirke unterteilt. Für die beiden Gaskraftwerke GuD und HKW Iderhoffstraße wurde jeweils ein separater Brennwertbezirk gebildet. Alle übrigen Ausspeisepunkte gehören zum Brennwertbezirk 01.

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungsbrennwerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

**- Brennwertbezirk 01**

von	bis	Mrz. 2017	Apr. 2017	Mai. 2017	Jun. 2017	Jul. 2017	Aug. 2017	Sep. 2017	Okt. 2017	Nov. 2017	Dez. 2017	Jan. 2018	Feb. 2018
Mrz. 2017		11,241	11,247	11,249	11,252	11,251	11,249	11,248	11,245	11,237	11,231	11,227	11,223
Apr. 2017			11,255	11,255	11,259	11,257	11,253	11,250	11,246	11,236	11,229	11,225	11,221
Mai. 2017				11,256	11,263	11,258	11,251	11,248	11,243	11,232	11,225	11,222	11,218
Jun. 2017					11,274	11,260	11,248	11,245	11,239	11,228	11,221	11,219	11,216
Jul. 2017						11,246	11,235	11,237	11,233	11,223	11,218	11,216	11,214
Aug. 2017							11,224	11,233	11,231	11,221	11,216	11,215	11,213
Sep. 2017								11,239	11,232	11,221	11,215	11,215	11,212
Okt. 2017									11,228	11,216	11,212	11,212	11,211
Nov. 2017										11,210	11,208	11,210	11,209
Dez. 2017											11,207	11,210	11,209
Jan. 2018												11,213	11,209
Feb. 2018													11,206

Hinweise und Beispiele für das richtige Ablesen des jeweiligen Abrechnungswerts:

- 1 Der Jahresabrechnungsbrennwert bzw. unterjährige Abrechnungsbrennwert ist der Schnittpunkt von Zeile (der Monat, indem der Tag vor Beginn der Abrechnungszeitspanne liegt) und Spalte (der Monat vor Ende der Abrechnungszeitspanne).
- 2 Ist die Abrechnungszeitspanne kleiner als ein Kalendermonat, ist der Brennwert des Monats vor Ende der Abrechnungszeitspanne zu verwenden.
- 3 Bei monatlicher Abrechnung ist der Brennwert des Abrechnungsmonats zu verwenden.

Beispiel	Abrechnungszeitspanne vom	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis
1	01.04.2017	31.03.2018	März 2017	Februar 2018	11,223
2	03.06.2017	27.06.2017	Mai 2017	Mai 2017	11,256
3	01.10.2017	31.10.2017	Oktober 2017	Oktober 2017	11,228

**- Brennwertbezirk GuD**

Feb. 2018	11,213
-----------	--------

**3. Bilanzierungsbrennwerte H<sub>s,eff</sub> [kWh/Nm³] im Liefermonat: April 2018**

Brennwertbezirk	01	GUD
Brennwert	11,233	11,236